Information – Qualité de l'eau



Qualité de l'eau potable 2026 – Commune de Croy, réseau de distribution.

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance fédérale sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 817.022.11) et en qualité de distributeur d'eau, nous sommes tenus d'informer les consommateurs au moins une fois par année au sujet de la qualité de l'eau potable.

Provenance
L'eau alimentant le réseau communal provient de la source du Praz-Amiet. En cas d'interruption ou besoin, la redondance est assurée via les réseaux de Romainmôtier-Envy et de Juriens.

Traitement
L'eau distribuée n'est pas traitée.

Contrôles sanitaires
Le suivi de la qualité de l'eau potable distribuée comporte 2 campagnes d'analyses par année effectués sur le réseau par notre service des eaux, soit 7 prélèvements d'échantillons.

La Municipalité confie ces analyses au Service de l'eau de la Ville de Lausanne.

1 analyse par année est faite par l'Office de la consommation du Canton de Vaud.

Bactériologie
Les analyses n'observent aucun dépassement des valeurs maximales concernant les analyses microbiologiques.

Paramètres physico-chimiques (*ressortant de l'analyse complète dans le réseau de distribution)*
Aucun dépassement des valeurs maximales pour les paramètres physico-chimiques (y compris micropolluants) analysés n'est à signaler.

Analyse des prélèvements du 13.10.2026 :

Dureté totale : 32.1 °f, soit une eau dure.

Température moyenne	12 °C
Calcium	117.0 mg/l
Magnésium	7.1 mg/l
Sodium	10.0 mg/l

pH	7.6
Chlorures	17.8 mg/l
Nitrates	18.4 mg/l
Sulfates	11.0 mg/l

Remarques : L'eau de notre source est de bonne qualité. Pour remédier à la dureté de l'eau, des systèmes de neutralisateurs de calcaire ou adoucisseurs existent.

Informations utiles
En cas de questions supplémentaires, nous nous tenons à votre disposition au Greffe communal.
En cas de problèmes, fuites ou accidents, le service de piquet est atteignable au 079 418 80 49.