



Commune de Croy
Rue des Fontaines 12
1322 Croy

Epalinges, le 04.10.2019

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 19-VD-39462

V 1



INTRODUCTION

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Croy
Prélèvement du : 30.09.2019
Date arrivée : 01.10.2019
Effectué par : Monsieur Thierry CANDAUX

ÉCHANTILLON(S)

19-109268 Eau de boisson dans le réseau de distribution Conforme
4116 - Croy, 2 - Bâtiment administratif - Evier du bureau, Rue des Fontaines 12, 1322 Croy

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 19-109268

Prélèvement du : 30.09.2019
Secteur : 4116 - Croy
Lieu de prélèvement : 2 - Bâtiment administratif - Evier du bureau,
Rue des Fontaines 12, 1322 Croy
Dénomination spécifique : Eau de boisson dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	3 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.